



LEGENDA

***	Tubazioni impianto idrico antincendio
***	Ugelli nebulizzatori
●	Monitor fisso
●	Idrante UNI 70 con manichetta
■	Monitor mobile correllato
■	Estintore portatile
■	Estintore correllato
■	Bocca aspirante W.F. UNI 100
■	Bocca premente W.F. UNI 100
○	Pulsante di emergenza

LEGENDA

1	INGRESSO
2	INGRESSO PEDONALE
3	PALAZZINA UFFICI
4	USCITA DI EMERGENZA
5	SERBATOIO GPL DA 1000 lt. PER USO INTERNO
6	LOCALE SERVIZI OPERAI
7	MAGAZZINO/OFFICINA
8	IMBOTTIGLIAMENTO
9	AREA STOCCAGGIO BOMBOLE PIENE
10	SERBATOI STOCCAGGIO TUMULATI DA 200 mc/cadduno
11	AREA STOCCAGGIO BOMBOLE VUOTE
12	SALA POMPE E COMPRESSORI GPL
13	PUNTO DI CARICO/TRAVASO ATB E PICCOLE ATB
14	AREA CARICO/SCARICO AUTOCARRI BOMBOLE
15	PARCO MAGAZZINO PICCOLI SERBATOI
16	SERBATOI RISERVA IDRICA DA 330 mc/cadduno
17	SALA POMPE ANTINCENDIO
18	GRUPPO ELETTROGENO
19	PUNTO DI CARICO/TRAVASO ATB

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FOOTENA	MONCIGLI	OMARELLA
0	20/09/10	EMISSO PER ROS			
			Deposito GPL di Serramanna (CA)		
			F.COTENA 20/09/2010		
SCALE: 1:500 SCALA P.L.: 1:500 FILE DWG: 075-CTN-TL001.DWG FILE DWT: 075-CTN-TL001.DWG FILE DWT: 075-CTN-TL001.DWG FILE DWT: 075-CTN-TL001.DWG			COMMESSA N°: 10.0075		
DISEGNO N°: 075-CTN-TL003			INDICE		

PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTO ANTINCENDIO

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FAIMMA 2000 S.P.A.