

LEGENDA ATTACCO UNI 70 PER SCHIUMOGENO	
	FORNO Y7000/1 HYLFLON
	ZONA CENTRALINA OLIO DIATERMICO HYLFLON
	ZONA RECUPERO OLIO DIATERMICO
	FORNO Y5501 DF
	FORNO Y600
	TELOMERI IDROAURATI - PPVE

LEGENDA STAZIONI ANTINCENDIO	
	STAZIONE N. 1: POMPE ANTINCENDIO
	STAZIONE N. 2: FOMELIN
	STAZIONE N. 3: VINILETERI
	STAZIONE N. 4: STOCCAGGIO CO E PVD
	STAZIONE N. 5: MONOMERI
	STAZIONE N. 6: MAGAZZINO TECNIFLON
	STAZIONE N. 7: DEPOSITO TANK INFAMMABILI
	STAZIONE N. 8: DEPOSITO SIFREMI
	STAZIONE N. 9: CARICO AZEOTROPO
	STAZIONE N. 10: MOVE 3
	STAZIONE N. 11: STOCCAGGIO cfrpof
	STAZIONE N. 12: MOVE 3 TECNIFLON
	STAZIONE N. 13: PFP
	STAZIONE N. 14: FLUOROLINK - STOCCAGGI E RAMPA SEZIONE FOSFATO
	STAZIONE N. 15: STOCCAGGIO SR D6708-D6710 SEZIONE DOL
	STAZIONE N. 16: STOCCAGGIO H ₂ FOMELIN
	STAZIONE N. 17: TELOMERI IDROAURATI - PPVE
	STAZIONE N. 18: TECNIFLON - REATTORE R2101D
	STAZIONE N. 19: CABINA ELETTRICA C9
	STAZIONE N. 20: STOCCAGGIO HF ANDRO
	STAZIONE N. 21: SCARICO FC HF ANDRO
	STAZIONE N. 22: IV LINEA FLUORAZIONE PPVE
	STAZIONE N. 23: CENTRALINA OLIO DIATERMICO DECARBOSSILAZIONE
	STAZIONE N. 24: CENTRALINA OLIO DIATERMICO HYLFLON
	STAZIONE N. 25: FORNO 7001
	STAZIONE N. 26: IMPIANTO FRIGO Y903A




LEGENDA ATTREZZATURA ANTINCENDIO	
	RILEVATORE D'INCENDIO
	IMP. FISSI DI ESTINZIONE
	IDRANTI A MURO (RETE INDUSTRIALE 3 bar)
	IDRANTI A COLONNA
	HM= IDRANTI A COLONNA CON MOTORE BRANDEGGIANTE
	IDRANTI SUI QUALI SEMESTRALMENTE VENGONO FATTE LE SEGUENTI PROVE: PRESSIONE STATICA, PRESSIONE DINAMICA, PORTATA
	CASSETTA ATTREZZATURA ANTINCENDIO (N.14)
	ARMI CON DPI E ATTREZZATURA PER ADDETTI ANTINCENDIO (N.12)
	GRUPPO MOBILE A SCHIUMA (N.9)

LEGENDA RETI	
	RETE ACQUA ANTINCENDIO ALTA PRESSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO
	VETRORESINA
	POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
	GHISA SFEROIDALE

SOLVAY S.P.		ARKEMA	
	IDRANTI A MURO		IDRANTI A MURO
	IDRANTI A COLONNA: 165		IDRANTI A COLONNA
	VALVOLE: 105		VALVOLE

Q	04/15	AGGIORNATO PER PIANO EMERGENZA ESTERNO	DELA P	PAVITA
IP	08/15	REVISIONE 2010 DEL RAPPORTO DI SICUREZZA	DELA P	PAVITA
O	11/08	EX DLgs 334/09 E S.M.I. AGGIORNAMENTO	DELA P	PAVITA
N	08/08	AGGIORNAMENTO	DELA P	PAVITA
M	08/08	AGGIORNAMENTO	DELA P	PAVITA
L	08/08	AGGIORNAMENTO	DELA P	PAVITA
PROV	08/08	DETERMINAZIONE	DELA P	PAVITA

SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY
 Stabilimento di Spinetta Marengo (AL)
PLANIMETRIA RETE ANTINCENDIO
 22-05-14
 DELTA P.
 1:1250



DELTA PAVITA
 Via Leonardo da Vinci, 15122 SPINETTA MARENGO (AL)
 Tel. e fax: 0113 218148
 E-mail: inform@deltapavita.com

SPINETTA MARENGO (AL) - PAVITA - DELTA P. (PROGETTO) - AR (ARCHITETTO)