

Data creazione: 29/09/2022 12:51:38 **Data presentazione**
29/09/2022 17:59:26
ID-impianto: 3665db17-ee5f-457c-a481-3d4d9fe9adf9
ID-dichiarazione: 3d7eac05-346c-4e7e-a948-d300dacadfla

IL GESTORE

All. C.2

**MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445**

**sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art.
26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
(da sottoscrivere da parte del gestore)**

Il sottoscritto

Cognome MONTINARO Nome MARIO
Nato a Campi Salentina Provincia LECCE
Cittadinanza ITALIA
Cod. Fiscale MNTMRA45E21B506P
Residente nel comune di Campi Salentina (LE)
CAP 73012 via/piazza via Taranto n. 22
In qualità di MARIO MONTINARO (legale rappresentante/amministratore o
altro)
dell'impresa MONTECO SPA (denominazione o ragione sociale)
con sede legale via Campania 30 73100 Lecce (LE)
Cod. Fiscale/P.IVA 02153830753 Numero REA 147505 Cod. ATECO 381100
che gestisce l'impianto sito in via Via dei Girasoli sn
loc.tà ZONA ARTIGIANALE Comune San Pancrazio Salentino Prov. BRINDISI
ESTREMI AUTORIZZATIVI: di apertura N. - valido dal 02/05/2011 al
31/12/2100 - Note: la data di fine autorizzazione del Centro Comunale di
Raccolta (CCR) è indicativa.

**dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità le
seguenti informazioni relative all'impianto**

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL'IMPIANTO

Coordinate Geografiche	Latitudine	40.41948300	Longitudine	17.82055300
------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

Estensione (m2)	Totale	4163.00	Coperta	267.88
--------------------	--------	---------	---------	--------

Elenco recettori sensibili (scuole, case di cura, centri anziani ospedali) ovvero luoghi ad elevata densità di affollamento, strade principali, autostrade e ferrovie entro la distanza di attenzione

Descrizione	Distanza e posizione rispetto all'impianto
Collettività vulnerabili - LUOGHI AD ELEVATA DENSITA DI AFFOLLAMENTO Struttura sportiva (Tensostatico)	13.54 m
Collettività vulnerabili - LUOGHI AD ELEVATA DENSITA DI AFFOLLAMENTO Struttura sportiva	33.17 m
Collettività vulnerabili - LUOGHI AD ELEVATA DENSITA DI AFFOLLAMENTO Struttura ricreativa - area eventi	148.65 m
Altro - FERROVIA Ferrovie del Sud Est	165.14 m
Altro - ALTRO Civili abitazioni	23.34 m

Altri impianti e strutture produttive entro la distanza di attenzione

Descrizione	Distanza e posizione rispetto all'impianto
STRUTTURA PRODUTTIVA	19.47 m
STRUTTURA PRODUTTIVA	116.88 m

INQUADRAMENTO IMPIANTO

Centro di raccolta:

SI

Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06):

NO

Almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06):

NO

Operazione R13 e/o D15 e almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06):

NO

TIPOLOGIA IMPIANTO

DATI GENERALI DELL'IMPIANTO

Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/h)		Potenzialità autorizzata (Mg/h)	
Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/giorno)		Potenzialità autorizzata (Mg/giorno)	
Numero di ore giornaliere di funzionamento		Numero di giorni di funzionamento in un anno	
Numero Linee di funzionamento		Potenzialità richiesta (Mg/anno)	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO

UFFICI
AREA DI SERVIZIO (SPOGLIATOIO, MENSA, ECC.)
VIABILITA
RECINZIONE
AREA DI CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

URBANI PERICOLOSI
URBANI NON PERICOLOSI

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche merceologiche	Operazioni di recupero/ smaltimento	Quantità massima giornaliera [Mg/giorno]	Quantità massima annua [Mg/anno]	Caratteristiche di pericolo
--------	-------------	----------------------------------	---	---	---	--------------------------------

SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima Mg	Capacità massima m3
20 01 10					

SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI

C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Linea di provenienza	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima Mg	Capacità massima m3
--------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

DATI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

L'impianto è dotato di videosorveglianza	SI
L'impianto è dotato di personale h24	NO
L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione ed allarme collegato alla centrale operativa delle FF.OO.	NO
L'impianto è soggetto ai controlli VVF	NO
SCIA VVF	NO
Sono presenti impianti di rilevazione antincendio	NO
Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti	n°3 Estintori a polvere da 12 kg n°1 Estintore a CO2 da 5 kg
Altro	

ADDETTI ALL'EMERGENZA

Nominativo	Ruolo	Recapito h/24
CHGSVT61E16E471E Chiego Salvatore	Delegato	3371184233

Allega

- classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici e relativa relazione tecnica, eventuali elaborati grafici e check-list a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio ARCHITETTO della provincia di LECCE con il n. 731
- Planimetria generale dell'impianto
- Planimetria antincendio
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità con firma visibile.

Timbro e Firma del tecnico

Il Gestore dell'impianto

Calcolo con metodo a indici per la classificazione del rischio incendio

Fattore di credito: indice FC

Misure di prevenzione

- Adempimenti di cui al Dlgs 81/08

Misure di protezione attiva

- Protezione di base con estintori

Impianto IRAI (Impianto Rilevazione ed allarme incendi)

- Nessun Impianto IRAI

Misure di protezione passiva

- Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi

Misure di security

- Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a 2,5 metri
- Videosorveglianza perimetrale
- Sistema di controllo degli accessi

Fattore di debito: indice FD

Fattori di debito

- Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E
- Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. F

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti: indice Pr

N.Area	Descrizi one	Superfic ie (m2)	Ubicazio ne	Classifi cazione	MJ/m2	Pri
---------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	------------

1	Area operativa n°1	1180	APERTO	Area di stoccaggi o all'aperto, incluso quello sotto tettoia o delimitato da elementi finalizzati alla protezione dagli agenti atmosferici	471.21	500.00
---	--------------------	------	--------	--	--------	--------

Classe Merceologica	gi [kg]	Hi [MJ/kg] = potere calorifico inferiore dell'iesimo materiale combustibile	mi = fattore di partecipazione alla combustione dell'iesimo materiale combustibile	fi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'iesimo materiale combustibile	qf
Abete (legno verde) Frazione organica umida	400.00	19.60	Legno e altri materiali di natura cellulosica	Nessuna limitazione della partecipazione alla combustione	6272.00
Abete (legno verde) Legno Sfalci e potature	6000.00	19.60	Legno e altri materiali di natura cellulosica	Materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco	79968.00

ABS (plastica) Plastica	1000.00	35.00	Altro materiale	Materiali contenuti in contenitori non combustibil i e non appositamen te progettati per resistere al fuoco	29750.00
Materiale sintetico in schiuma Ingombranti (Plastica)	3000.00	17.00	Altro materiale	Materiali contenuti in contenitori non combustibil i e non appositamen te progettati per resistere al fuoco	43350.00
Abete (legno essiccato) Legno	5000.00	19.60	Legno e altri materiali di natura cellulosica	Materiali contenuti in contenitori non combustibil i e non appositamen te progettati per resistere al fuoco	66640.00
Carta, Cartone Carta e cartone	600.00	20.00	Legno e altri materiali di natura cellulosica	Nessuna limitazione della partecipazi one alla combustione	9600.00
Olio minerale Oli e grassi	1000.00	42.00	Altro materiale	Materiali contenuti in contenitori non combustibil i e non appositamen te progettati per resistere al fuoco	35700.00

Abiti Tessili, abbigliamento	1000.00	20.00	Altro materiale	Materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco	17000.00
ABS (plastica) RUP e RAEE	9000.00	35.00	Altro materiale	Materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco	267750.00

Fattore di credito FC = Pre + Proa + Prop + Sec : 170.00

Fattore di debito FD : 55.00

Indice di rischio connesso al trattamento dei rifiuti Pt : 0.00

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti = 471.21 - Pr = 500.00

Indice di Rischio proposto: IR = Pr + Pt - FC + FD: 385.00

Indice di Rischio accettato: IR = 385.00

Livello Rischio RISCHIO BASSO

Distanza di attenzione (m) 50.00