



**COMANDO PROVINCIALE VVF
BRINDISI**
"Ignis vim vis ingenii domat"

**PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
PREFETTURA DI BRINDISI**

GAS ITALIA SRL - ORIA
12.a_F_Rottura Parziale di una linea
<75mm fase liquida

Informazioni Cartografiche

UTM Zone 33 / WGS84 / meters
Scala 1:2000

Legenda

JET - FLASH FIRE - POOL FIRE

- ELEVATA LETALITA' (12,5 kW/mq)
- INIZIO LETALITA' (7 kW/mq)
- INIZIO LETALITA' (7 kW/mq)
- LESIONI REVERSIBILI (3 kW/mq)
- RECINZIONE STABILIMENTO

Servizio TAS Provinciale

Fonte Dati

Nota Prot. 57973 del 27/09/2021 (ultimo aggiornamento)
Elaborato il: 20/12/2021
Base Mappa: Open Topo Map

GRUPPO DI LAVORO
di cui alla nota Prot. 3433 del 16/03/2021

Coordinatore PD Giulio CAPUANO

DV BUNGARO - VD D'ALESSANDRO - VC ETNA

DISCLAIMER: Dati rilevati a supporto dell'attività del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. I dati sono utilizzabili solo per fini operativi citandone la fonte.