

CASO 4/2.2) PERDITA AMMONIACA DALLA CENTRALE FRIGORIFERA



- - - - 1^a zona (zona di impatto sicuro): 11 metri (all'interno dello stabilimento)
- - - - 2^a zona (zona di danno): 140 metri (all'interno dello stabilimento)
- - - - 3^a zona (zona di attenzione): 280 metri (appena fuori dai confini di stabilimento)
- - - - Confini di stabilimento