



DISPERSIONE DI GAS
A SEGUITO DI INCENDIO SERBATOI

Distanze in metri degli inquinanti per la soglia LOC

SERBATOIO	TK61	TK60	TK209
PUNTO DI SVILUPPO	BACINO	BACINO	TETTO
INCENDIO			
COND. METEO	B4	A2	A2
SO2	1860		
NOX			70
CO2		400	
CO	530		