



LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA

Compagnia di Copparo

OGGETTO: Lavori di “urgenza funzionale” per la sostituzione di un cronotermostato nell’impianto di riscaldamento, nella Comando Stazione CC Ro Ferrarese (FE).

VERBALE DI URGENZA FUNZIONALE n. 136!387-001-1957
(Art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

I sottoscritti Magg. SCACCHI Manuel, Comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo (FE),

PREMETTE che, a seguito di verifica del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento della Stazione Carabinieri di Ro Ferrarese, richiedeva l’intervento di un tecnico per valutare l’erogazione dell’acqua calda. Durante la verifica, si constatava la rottura del cronotermostato che fornisce il consenso alla caldaia di riscaldamento, pertanto se ne rende necessaria la sostituzione.

VISTA l’impossibilità di ripristinare la funzionalità e sicurezza in quanto questo Comando è sprovvisto di idoneo materiale e non vi è personale tecnico preposto;

VISTA la necessità di assicurare immediatamente l’efficienza dell’impianto per il riscaldamento e la fornitura d’acqua calda alla caserma per i militari accasermati;

EFFETTUATO personalmente il dovuto sopralluogo sul posto;

CONSIDERATO che la problematica è emersa in maniera improvvisa e che la caserma necessita del riscaldamento e la fornitura d’acqua calda.

VISTA la tipologia dell’intervento, dato atto dell’impossibilità di attivare la ricerca di un fornitore attraverso il M.E.P.A. per ovvi motivi di urgenza ed esaminato il preventivo è stata incaricata la ditta “**TERMOIDRAULICA**” di Rossin Stefano, avente sede in Alberone di Riva del Po (FE), via Belvedere nr.19, per le vie brevi, che si è resa disponibile.

RITENUTO, quindi, necessario per quanto sopra, d’intervenire con somma urgenza secondo quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, affidando l’intervento di cui trattasi alla ditta suddetta;

DICHIARA

che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra ricorrono gli estremi di “*urgenza funzionale*” e, pertanto, redige il presente verbale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che il responsabile del procedimento è il Lgt RAULI Nicola.

Copparo (FE), li 30 ottobre 2023.

IL COMANDANTE
(Magg. Manuel Scacchi)

Originale firmato agli atti



LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA

Compagnia di Copparo

OGGETTO:- Lavori di “urgenza funzionale” per la sostituzione del cronotermostato nell’impianto di riscaldamento, nella Comando Stazione CC Ro Ferrarese (FE).

PERIZIA GIUSTIFICATIVA (Art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

I sottoscritti Magg. SCACCHI Manuel, Comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo (FE),

RICHIAMATO il verbale di urgenza funzionale n. 136!387-001-1957, datato 30 ottobre 2023, per l’affidamento di un intervento di urgenza funzionale relativo alla sostituzione di un cronotermostato, dell’impianto di riscaldamento e la fornitura d’acqua calda ai locali della Caserma e dell’alloggio di servizio devoluto al Comandante di Stazione.

DATO ATTO che, per l’occorrenza, la ditta “**TERMOIDRAULICA**” di Rossin Stefano, avente sede in Alberone di Riva del Po (FE), via Belvedere nr.19, si è resa disponibile ed è intervenuta con la massima celerità, risolvendo il problema senza arrecare danni alle persone o alle cose;

PRESO ATTO che l’intervento è consistito in:

- Controllo dell’impianto di riscaldamento per la fornitura acqua calda;
- Disinstallazione di un cronotermostato riscontrato inefficiente;
- Fornitura e installazione di nuovo cronotermostato, per la circolazione di acqua calda nei sanitaria e nei termosifoni degli uffici della Caserma;
- smaltimento del materiale di risulta di risulta;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti hanno rimesso in efficienza e soprattutto in sicurezza l’impianto dell’alloggio e lo stabile;

CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene congruo il prezzo di € 150,00 (IVA al 22% inclusa), richiesto dalla ditta affidataria in rapporto alla tipologia di intervento eseguito.

La presente perizia, posta a corredo del relativo verbale di urgenza funzionale, è trasmessa alla Prefettura – UTG di Ferrara, quale Stazione appaltante di questo Organismo di P.S., per la sua approvazione ai sensi dell’art. 163, comma4, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Copparo (FE), 31 ottobre 2023

IL COMANDANTE
(Magg. Manuel Scacchi)



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO RELATIVO ALL'IMPIANTO DIRISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI RO FERRARESE (RIF. N. 124/76/2023 DELL'1/11/2023).

Il sottoscritto Dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura U.T.G. di Ferrara attesta che la spesa di cui al presente verbale trova copertura finanziaria sui fondi accreditati sul cap. 2562 Pg 01 Esercizio 2023 della contabilità di questa Prefettura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 s.m. e i. si informa che il responsabile del procedimento è Cinzia Cavallini (tel.0532 294423 e-mail: cinzia.cavallini@interno.it)

Ferrara 15/12/2023

IL DIRIGENTE
Canazza

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

.....

IL PREFETTO DI FERRARA

APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA A CORREDO DEL VERBALE DI URGENZA FUNZIONALE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CRONOTERMOSTATO RELATIVO ALL'IMPIANTO DIRISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI RO FERRARESE

CIG Z643D539A2

Prot. N. 80687

Considerato che si è reso necessario intervenire con urgenza funzionale, a causa del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento della Stazione Carabinieri di Ro Ferrarese Copparo riscontrando la rottura del cronotermostato che necessita di sostituzione per garantire funzionalità e sicurezza all'impianto;

Visto il verbale di urgenza funzionale del Comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo in data 30/10/2023, nel quale vengono indicati i motivi dell'urgenza, le cause che l'hanno provocata, l'entità dell'intervento necessario per rimuoverla e che per la presente procedura di affidamento non vige l'obbligo di approvvigionamento presso CONSIP (Convenzione Pe.Pa) essendo di importo inferiore ai 5.000,00 euro, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 7/12/2006, n° 296 per cui per motivi d'urgenza la scelta del contraente è stata effettuata sul libero mercato;

Vista la perizia giustificativa del medesimo Comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo in data 31/10/2023, inerente l'intervento di cui trattasi, consistente nel controllo dell'impianto di riscaldamento per la fornitura acqua calda, disinstallazione di un cronotermostato riscontrato inefficiente, fornitura e installazione di nuovo cronotermostato, per la circolazione di acqua calda nei sanitari e nei termosifoni degli uffici della Caserma, smaltimento del materiale di risulta presso la Stazione Carabinieri di Ro Ferrarese una spesa di € 150,00 IVA inclusa, nella quale lo stesso ha riscontrato la congruità del prezzo praticato;

Visto l'art. 140, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 e preso atto che l'intervento è stato affidato direttamente alla Ditta Termoidraulica di Rossin Stefano, con sede in Riva del Po, via Belvedere, 19- P.IVA 0137530383, resasi disponibile ed in regola ai fini contributivi (D.U.R.C.)

Considerato che l'intervento in parola rientra nei casi di urgenza funzionale che non creano propriamente pericolo per la pubblica incolumità ma che di fatto possono determinare l'interruzione di un pubblico servizio;

Visto l'art.12, comma 2 bis, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011, modificato ed integrato dalla Legge 190/2014;

APPROVA

l'intervento di urgenza funzionale di cui all'oggetto per le motivazioni espresse nella premessa, assicurando che la spesa di € 150,00, pari al corrispettivo imponibile di € 122,95 oltre a I.V.A. 22% di € 27,05 ritenuta congrua, sarà assicurata con i fondi accreditati sul Cap. 2562 Pg.01, esercizio 2023 della contabilità di questa Prefettura.

Copia del presente provvedimento è trasmesso al Dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura-UTG di Ferrara per le determinazioni di propria competenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 s.m. e i. individua il Responsabile del procedimento nella persona della Sig.a Cinzia Cavallini (tel. 0532-294441 - e-mail: cinzia.cavallini@interno.it).

Ferrara, 15/12/2023

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Montesi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI