



## *Centro Carabinieri Cinofili*

**VERBALE:** RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ELETTROVALVOLA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DEL CENTRO CARABINIERI CINOFILI".

Addì 26 di gennaio 2023, alle ore 10,00, in Firenze presso il Centro Carabinieri Cinofili, il sottoscritto Col. Stefano Fedele, Comandante del Centro Carabinieri Cinofili

### **DA' ATTO CHE**

1. **premesso** che alle ore 07,30 odierne si è attivato il segnale luminoso dell'allarme di fuga gas dell'impianto di distribuzione del metano di questa caserma;
2. **constatato**, a seguito di sopralluogo di personale tecnico, che l'attivazione del predetto allarme è stato causato dalla rottura dell'elettrovalvola installata sulla tubazione di adduzione del gas;
3. **atteso** che tale situazione determina un pericolo per l'incolumità pubblica;
4. **ritenendo** la suddetta criticità fattore di rischio per cui è doveroso procedere al ripristino della sicurezza del luogo di lavoro;
5. **tenuto conto** che la ditta "Luxury Restauri", corrente in Firenze (FI), alla via Fratelli Gualandi n. 13r, già presente in questa caserma per altre lavorazioni, si è resa immediatamente disponibile all'attuazione degli interventi in oggetto con propri mezzi e personale, preventivando un costo di **Euro 900,00 (IVA esclusa)**;

il sottoscritto Col. Stefano Fedele, quale Comandante del Centro e responsabile del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro

### **D E T E R M I N A**

ai sensi dell'art. 163 D.Lgs 50/17 **di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta** alla suddetta impresa "**Luxury Restauri** ", consistenti nella fornitura e posa in opera di nuova elettrovalvola a norma di legge per un costo di **Euro 900,00 (IVA ESCLUSA)**.

L.F.C.S. in data e luogo di cui sopra, chiuso alle ore 10,30 successive.

IL COMANDANTE  
(Col. Stefano Fedele)