



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data 14 febbraio 2023, presso la sede della Questura di Firenze si è verificato un rilevante guasto ad uno degli interruttori magneto-termici relativo alla linea dei PC di Palazzo Bonifacio.

Tale guasto ha determinato l'impossibilità per diversi Uffici e Divisioni di utilizzare le postazioni PC.

C O N S I D E R A T O

- che appare urgente e improcrastinabile provvedere al ripristino del suddetto interruttore, al fine di garantire l'immediata funzionalità dei personal computer presenti all'interno di Palazzo Bonifacio;
- che l'intervento si impone al fine di evitare un'interruzione di servizi di carattere essenziale, quali quelli svolti all'interno della sede della Questura;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- Che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

questo Ufficio ha affidato in data odierna alla ditta CPL Concordia, con sede in Modena, Via Grandi 39, i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 14 febbraio 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA