



## **LEGIONE CARABINIERI "TOSCANA"**

*- Stazione di Bagno a Ripoli -*

- E.Mail STFI241250@carabinieri.it - PEC: TFI30701@pec.carabinieri.it -

**OGGETTO: Verbale di "somma urgenza"**


---

I sottoscritti Mar. Magg. PULCRANO Francesco e Mar. Ca. BONAVENTURA Massimiliano, dichiarano che alle ore 08:30 del 14 GENNAIO 2023, all'improvviso veniva a mancare la corrente elettrica dell'ufficio "Piantone" e di alcune prese elettriche della caserma, e si sentiva un forte odore di bruciato provenire dal quadro elettrico. Si procedeva ad staccare immediatamente il quadro generale e si chiamava d'urgenza un elettricista, il quale da una verifica riscontrava la bruciatura di un interruttore del quadro elettrico che alimentava la corrente all'ufficio "Piantone" ed ad altre prese dell'immobile; il tecnico provvedeva a mettere in sicurezza l'impianto constatando però che tutti gli interruttori del quadro elettrico erano molto vecchi e vi era necessità di sostituirli, per cui si rende indispensabile, senza alcun indugio, l'adozione di un tempestivo provvedimento risolutivo con il regime di somma urgenza.

Pertanto, nell'immediatezza a seguito di urgente indagine di mercato, veniva individuata la ditta "VANNETTI Andrea", con sede in Firenze via Gran Bretagna n.159, disponibile ad effettuare l'intervento al costo di € 980,00 (iva esclusa), come da allegato preventivo di spesa, ritenuto conveniente per l'Amministrazione.

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

FIRME

  
IL COMANDANTE  
(Mar. Magg. Francesco Pulcrano)