



LEGIONE CARABINIERI TOSCANA

Stazione di Badia a Settimo

Tel. 055.721611 – fax 055.790127

---oooOooo---

OGGETTO: Verbale di “somma urgenza” circa la vuotatura delle fosse biologiche/pozzi neri e lavaggio ad alta pressione delle relative tubature di questo Comando Arma e rimessa in efficienza dello stesso. ----//

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 16:10, in Scandicci (FI), via Del Botteghino n. 233, negli Uffici della Stazione Carabinieri di Badia a Settimo. ---//

Il sottoscritto Ufficiale di P.G. Mar. Ord. TEVERE Emanuele, Comandante Interinale del Reparto in intestazione, dà atto a chi di dovere che alle odierne ore 12:20 circa, mentre si trovava all'interno della caserma di cui sopra, avvertendo un cattivo odore di feci, notava al contempo sopraggiungere dell'acqua sul pavimento, che si constatava provenire dal bagno di una delle camere riservate al personale accasermato, ad oggi non utilizzata. Dal bagno in argomento si notava la fuoriuscita, dalla parte bassa del wc, di liquido chiaro e maleodorante che giungeva sino al corridoio ed agli uffici di questa caserma. Contestualmente dal pozzo nero, insistente nel cortile interno della proprietà demaniale, fuoriusciva del liquido fecale e maleodorante. Attesa la considerevole quantità di liquido riversatosi negli uffici, rendendosi pertanto indispensabile l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo al fine di scongiurare la compromissione delle funzionalità del Reparto con ripercussione negativa di immagine e di decoro del Comando medesimo e dell'Amministrazione, nell'immediatezza si dava notizia al Comando Compagnia di Scandicci e successivamente, dopo il consenso ottenuto da quest'ultimo Comando, richiedeva l'intervento di personale di “Angiolo Bardi S.r.l.”, avente sede in Scandicci (FI) via Di Porto n. 10, resasi disponibile ad effettuare l'intervento quanto prima ad un costo ritenuto conveniente per l'Amministrazione e pari ad euro 844,00 + I.V.A.. Si dà atto che alle successive ore 14:00 circa, interveniva quindi personale della società antescritta che provvedeva alla vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti nonché al lavaggio ad alta pressione dei relativi tubi ripristinando parzialmente la funzionalità del Reparto alle ore 15:30 circa. L'acqua permane, copiosamente, sul pavimento degli Uffici e verrà successivamente aspirata/condotta all'esterno. ---//

Di quanto sopra ne è verbale. ---//

Fatto letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//