



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

A seguito di verifiche all'impianto antincendio presso la Caserma Dionisi sono state riscontrate taluni guasti e anomalie di funzionamento delle manichette idranti, dei pulsanti allarme e dell'elettropompa.

CONSIDERATO

- che la normativa vigente obbliga la P.A. ad assicurare l'efficienza dell'impianto antincendio;
- che il suddetto obbligo si impone anche in forza del D. Lgs. 81/2008, in quanto strettamente connesso alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che la Caserma Dionisi è immobile ad uso promiscuo, in quanto ospitante sia uffici che alloggi;
- che l'efficienza dell'impianto antincendio è altresì propedeutica al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi in scadenza nel corrente anno solare;
- che, per le sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile provvedere al ripristino dell'impianto antincendio presso la Caserma Dionisi;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta SACCIR Energy Services i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 18 aprile 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA

