



Comando Legione Carabinieri "Toscana"

Reparto Comando

**LAVORI DI SOMMA URGENZA – VALUTAZIONE GIUSTIFICATIVA
(DLGS. 18 APRILE 2016, N. 50)**

Oggetto: Caserma "A. Baldissera". Esecuzione di lavori in "somma urgenza" per la sostituzione del bruciatore della caldaia della Palazzina Comando (a servizio del primo e del secondo piano).

PREMESSO CHE

Alla fine del mese di gennaio c.a. si verificava il blocco della caldaia della Palazzina Comando che serve gli alloggi e gli uffici del primo e del secondo piano.

Contattata prontamente la ditta manutentrice, la "Mites", la stessa non riusciva a risolvere la problematica.

Interpellato anche la ditta "Siram", aggiudicataria della gara di manutenzione per l'anno 2023, quest'ultima ditta individuava la causa del malfunzionamento nel bruciatore e ne consigliava l'immediata sostituzione, al fine di ripristinare il regolare funzionamento della caldaia;

RICONOSCIUTA

la necessità di provvedere con la procedura "*lavori di somma urgenza*", al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e consentire il normale svolgimento della vita di caserma, frequentata quotidianamente da persone che nella stessa vivono e lavorano, nonché dagli utenti delle foresterie, che accedono per motivi sanitari, nonché in considerazione dell'allora assenza i fondi sui relativi capitoli di spesa, veniva incaricata la "Siram Veolia" di provvedere alla sostituzione del bruciatore, come da consuntivo nr. "UDB CN_U_01-02-2023_PRO0175106_L" dell'importo di €. 4.990,00 (euro quattromilanovecentonovanta/00) + IVA, allegato alla presente;

VISTO IL DLGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori sopra citati ricorre il carattere di estrema urgenza di cui al predetto DLGS e pertanto redige il presente "*verbale di somma urgenza*".

Firenze, 17 marzo 2023

IL COMANDANTE
(Ten. Col. Romolo *Riccio*)