



Legione Carabinieri Toscana

Compagnia Firenze

N. 122/487-0/2005 di prot.

Firenze, lì 28 marzo 2023

OGGETTO: Verbale per intervento in somma urgenza per la sostituzione tubo di ritorno dell'acqua calda della caldaia n. 3 della centrale termica installata all'interno della caserma "Carlo Corsi" sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, Borgo Ognissanti, 48.

Il giorno 28 marzo 2023, in Firenze negli Uffici del Comando in intestazione alle ore 08.00, il sottoscritto Maggiore Antonino Piccione, Comandante della Compagnia Carabinieri di Firenze sita in via Borgo Ognissanti n. 48, dà atto di quanto segue.

PREMESSO CHE

- all'interno del locale adibito a centrale termica di questo Comando sono installati otto moduli caldaia marca BALTUR, necessari a garantire la produzione per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- il modulo caldaia n. 3, presenta dei fori, causati presumibilmente da corrente galvanica, sul tubo di ritorno di acqua calda alla caldaia. Questa situazione causa una notevole perdita di acqua che ha reso necessaria la disattivazione del modulo termico mediante chiusura della valvola di intercettazione dell'acqua;
- è necessaria l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo allo scopo di rendere nuovamente efficiente la caldaia in oggetto al fine di garantire un omogeneo utilizzo dell'impianto termico,

SI E' RESO NECESSARIO

L'intervento urgente di personale idoneo alla risoluzione del problema, individuato nella Ditta Vinattieri Massimiliano Srl, il cui personale dopo il relativo sopralluogo, ha **riscontrato una perdita d'acqua dal tubo di ritorno alla caldaia n. 3 che risulta bucato in più punti**, motivo per il quale viene meno il corretto funzionamento della caldaia, constatando la necessità ed urgenza di provvedere alla sostituzione del predetto componente, al fine di non compromettere il funzionamento della stessa .

PER QUANTO PRECEDE

L'intervento urgente di personale idoneo per la "**sostituzione della tubatura di conduzione dell'acqua**" e in tale prospettiva è stata individuata a seguito di informale ricerca di mercato la **Ditta Vinattieri Massimiliano Srl**, con sede legale in Firenze, via Livorno n. 8/57 Centro di assistenza tecnico autorizzato BALTUR, che ha prodotto un'offerta per un importo complessivo, di **euro 370,00** (trecentosettanta/00) **I.V.A. esclusa**, ritenuto conveniente per l'Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMANDANTE
(Magg. Antonino Piccione)

