



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il personale in servizio presso il Commissariato di Rifredi ha segnalato il guasto dell'impianto di condizionamento.

In sede di sopralluogo la Ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria ha riscontrato il guasto di un climatizzatore e di due gruppi ventilanti fan coil che impediscono il corretto funzionamento del condizionamento nei locali sopra citati.

C O N S I D E R A T O

- Che, considerate le temperature elevate della stagione, appare urgente e improcrastinabile ripristinare l'impianto di condizionamento al fine di assicurare una temperatura idonea allo svolgimento delle attività lavorative all'interno degli ambienti di lavoro;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'acquisizione della fornitura, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi non compatibili con le sopradescritte esigenze;

questo Ufficio ha affidato in data odierna alla ditta CPL Concordia, con sede in Modena, Via Grandi 39, i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 14 luglio 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA



FM/CM