



# ***Comando Legione Carabinieri "Toscana"***

## ***Reparto Comando***

**LAVORI DI SOMMA URGENZA – VALUTAZIONE GIUSTIFICATIVA  
(DLGS. 18 APRILE 2016, N. 50 CHE ABROGA Art. 175 DPR 207/2010)**

OGGETTO: Riparazione di tubazione di adduzione del riscaldamento della caserma "V. Tassi" del Comando Legione Carabinieri "Toscana".

### **PREMESSO CHE**

Agli inizi del mese di febbraio 2023 si verificava un grave malfunzionamento dell'intero impianto di riscaldamento della caserma "V. Tassi" che ne impediva il funzionamento nonché, tramite il contatore si verificava una probabile perdita d'acqua;

### **RICONOSCIUTA**

la necessità di provvedere con la procedura "***lavori di somma urgenza***" al fine di preservare l'incolumità e la sicurezza di tutte le persone che vivono e lavorano in caserma (garantendo anche la salubrità degli ambienti di lavoro), nonché evitare inutile dispendio di risorse per l'Amministrazione, e attesa anche l'indisponibilità di fondi sui relativi capitoli di bilancio, veniva richiesto l'intervento della prima ditta specializzata disponibile, la "***Luxury restauri***", già presente in sede per altra riparazione, che provvedeva alla ricerca e necessaria riparazione della perdita che interessava sia l'adduzione dell'impianto antincendio che della caldaia (i due tubi corrono paralleli e vicini nella stessa area della caserma), come consuntivo "s.n.", che si allega.

Si precisa che in corso di intervento veniva effettuato anche un sopralluogo da parte di personale delle OO.PP. che offriva anche i consigli tecnici per il ripristino della tubazione.

### **VISTO IL DLGS. 18 APRILE 2016, N. 50, SI DICHIARA**

che per l'esecuzione del lavoro sopra citato ricorre il carattere di estrema urgenza di cui al predetto DLGS e pertanto si redige il presente "***verbale di somma urgenza***".

Firenze, 23 giugno 2023

**IL COMANDANTE**  
**(Ten. Col. Romolo Riccio)**