



# Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data odierna il personale in servizio presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha segnalato al personale dell'Ufficio Tecnico Logistico l'interruzione dell'energia elettrica su tutto il primo piano di Palazzo Bonifacio. E' stata effettuata la richiesta di intervento alla Ditta manutentrice degli impianti elettrici, Ditta CPL CONCORDIA che è prontamente intervenuta.

### C O N S I D E R A T O

- Che appare, dunque urgente procedere alla sostituzione dell'interruttore differenziale guasto al fine di ripristinare l'energia elettrica a tutto il primo piano dove sono ubicati gli uffici della Squadra Mobile;
- Che l'intervento è improcrastinabile, in quanto le funzioni e i servizi da espletarsi nei suddetti locali sono da ritenersi essenziali e, dunque, non suscettibili di interruzione;
- Che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- Che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi lunghi, non compatibili con la prosecuzione delle attività lavorative.

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla Ditta "C.P.L. Concordia", che si è resa immediatamente disponibile alla sostituzione dell'interruttore con differenziale.

Firenze, 13 luglio 2023

IL QUESTORE  
Maurizio AURIEMMA

