



Centro Carabinieri Cinofili

VERBALE: RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI RICERCA DELLA PERDITA DI ACQUA E SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DELLE TUBAZIONI DEL CIRCUITO DEI TERMOSIFONI DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO CARABINIERI CINOFILI".

Addì 30 maggio 2023, alle ore 09,30, in Firenze presso il Centro Carabinieri Cinofili, il sottoscritto Col. Stefano Fedele, Comandante del Centro Carabinieri Cinofili

DA' ATTO CHE

1. **premesso** che in questi giorni lo scrivente ha constatato la presenza, nel pavimento del proprio ufficio e in quello attiguo, unico archivio della caserma, di molta acqua che con evidenza affiora dal sottosuolo;
2. **verificato** che la copiosa perdita è divenuta man mano sempre più rilevante;
3. **accertato** che, a seguito di sopralluogo di personale tecnico, è stato rilevato che la fuoriuscita dell'acqua è riconducibile con molta probabilità alla rottura della sottostante tubatura idrica del circuito dei termosifoni;
4. **atteso** che tale evento rappresenta:
 - pericolo per l'incolumità delle persone, in ragione dell'elevato rischio di scivolamento e di corto circuiti dovuto alla presenza di prese elettriche nelle pareti che stanno assorbendo l'acqua del pavimento;
 - rischio di deterioramento del carteggio del Comando, custodito nel citato archivio;
5. **ritenendo**, quindi, indispensabile ripristinare immediatamente la sicurezza nel luogo di lavoro e la prontezza operativa del Centro Cinofili;
6. **tenuto conto** che la ditta "G.B.G. SRL", corrente in Firenze, alla via Fratelli Gualandi nr. 13r, contattata dallo scrivente, si è resa immediatamente disponibile all'attuazione degli interventi in oggetto, con propri mezzi e personale, preventivando un costo di **Euro 4.200,00 (IVA esclusa)**;

il sottoscritto Col. Stefano Fedele, quale Comandante del Centro e responsabile del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 163 D.Lgs 50/2016 **di affidare i lavori di somma urgenza, in forma diretta** alla suddetta impresa, per l'esecuzione dei lavori di ricerca della perdita di acqua e sostituzione di una porzione delle tubazioni del circuito dei termosifoni dell'impianto termico del Centro Carabinieri Cinofili, carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta ed eventuali relativi oneri, per un costo di **Euro 4.200,00 (IVA ESCLUSA)**.

L.F.C.S. in data e luogo di cui sopra, chiuso alle ore 10,00 successive.

IL COMANDANTE
(Col. Stefano Fedele)