



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il personale in servizio presso il Commissariato di Rifredi ha segnalato il guasto dell'impianto di condizionamento presso il Complesso Immobiliare Il Magnifico.

In sede di sopralluogo la Ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria ha riscontrato il guasto di n. 6 gruppi ventilanti fan coil presso il Commissariato di Rifredi nonché il guasto della pompa e del salvamotore UTA che impediscono il corretto funzionamento del condizionamento nei locali sopra citati.

CONSIDERATO

- Che, considerate le temperature elevate della stagione, appare urgente e improcrastinabile ripristinare l'impianto di condizionamento al fine di assicurare una temperatura idonea allo svolgimento delle attività lavorative all'interno degli ambienti di lavoro;
- Che l'obbligo di assicurare la vivibilità e la sicurezza degli ambienti di lavoro incombe sul Datore di lavoro in forza del disposto normativo del D. lgs. 81/2008;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'acquisizione della fornitura, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi non compatibili con le sopradescritte esigenze;

questo Ufficio ha affidato in data odierna alla ditta CPL Concordia, con sede in Modena, Via Grandi 39, i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 7 agosto 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA