



# Questura di Firenze

## Ufficio Tecnico Logistico

### VERBALE DI URGENZA

Nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria del gruppo frigo, la ditta incaricata ha rilevato il guasto di n. 2 driver installati a servizio di due dei quattro circuiti del gruppo frigo, con conseguente blocco dell'impianto di condizionamento/riscaldamento in svariate aree della Caserma, ivi compresi laboratori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ambulatori dell'Ufficio Sanitario mensa e alloggi collettivi.

#### C O N S I D E R A T O

- che l'impianto di condizionamento/riscaldamento assicura la vivibilità degli ambienti di lavoro, nonché la corretta funzionalità di uffici peculiari come laboratori ed ambulatori;
- che è obbligo del datore di lavoro garantire la vivibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro in forza del D. Lgs. 81/2008;
- che la Caserma Dionisi è immobile ad uso promiscuo, in quanto ospitante sia uffici che alloggi;
- che è di imminente inizio la stagione invernale con conseguente necessità di assicurare il regolare funzionamento del riscaldamento nei locali di tutta la Caserma;
- che, in ragione delle sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile provvedere al ripristino del gruppo frigo presso la Caserma Dionisi;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta SACCIR Energy Services i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 18 settembre 2023

IL QUESTORE  
Maurizio AURIEMMA