



LEGIONE CARABINIERI TOSCANA

STAZIONE BARBERINO DI MUGELLO

^^^^^^^^^^

OGGETTO: Verbale di "somma urgenza".

Il sottoscritto Mar. Magg. Francesco Fiore Comandante della Stazione Carabinieri di Barberino di Mugello, dichiara che in data 06 settembre 2023 la Ditta Tecno Gas con sede in Borgo San Lorenzo in via Padre M. da Porretta 10 in sede di manutenzione annuale della caldaia a servizio di questa Stazione Carabinieri riscontrava una perdita dell' impianto idrico con copiosa dispersione di acqua. La perdita occulta impedisce all' impianto di raggiungere la pressione idrica necessaria per il suo corretto funzionamento. In data 11.09.2023 la Ditta Lascialfari Carlo Giovanni & C. con sede in Scarperia e San Piero in via del Rimotoso 15 - iscritta a MEPA - effettuava verifica all' impianto di riscaldamento riscontrando la medesima inefficienza. A termine di verifica, la Ditta Lascialfari Carlo Giovanni & C suggeriva come primo intervento l'individuazione della perdita occulta sull' impianto di riscaldamento tramite apparecchiature sonar utile a pianificare le successive attività per la messa in efficienza. Quanto constatato oltre a non garantire il corretto funzionamento dell' impianto termico a servizio della Caserma e degli alloggi di servizio, comporta altresì un consumo di acqua non coincidente a quello effettivo da corrispondere alla Società Publiacqua, e si rende pertanto indispensabile l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo per la messa in efficienza per il benessere del personale e delle famiglie occupanti gli alloggi di servizio e contenere ulteriori oneri gravosi per la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, nell'immediatezza, veniva individuata la ditta " Lascialfari Carlo, Giovanni & C Srl" con sede a Scarperia e San Piero in via del Rimotoso 15 disponibile ad effettuare l'intervento con immediatezza ad un costo ritenuto conveniente per l'Amministrazione e pari ad €450,00 (Iva esclusa) con impiego di tecnico idraulico per la messa in pressione dell' impianto termico e suo monitoraggio e operatore con strumentazione elettronica per la ricerca di tutte le tubazioni interrate, colonne, derivazioni e localizzazione fughe di acqua.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, cui il presente verbale verrà trasmesso per competenza.

FIRME

