



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria del gruppo frigo, la ditta incaricata ha rilevato che ulteriori due (dei quattro) circuiti del gruppo frigo sono scarichi di gas a causa di un guasto degli stessi, con conseguente blocco dell'impianto di condizionamento/riscaldamento in svariate aree della Caserma Dionisi.

C O N S I D E R A T O

- che l'impianto di condizionamento/riscaldamento assicura la vivibilità degli ambienti di lavoro, nonché la corretta funzionalità di uffici peculiari come laboratori ed ambulatori;
- che è obbligo del datore di lavoro garantire la vivibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro in forza del D. Lgs. 81/2008;
- che la Caserma Dionisi è immobile ad uso promiscuo, in quanto ospitante sia uffici che alloggi;
- che è di imminente inizio la stagione invernale con conseguente necessità di assicurare il regolare funzionamento del riscaldamento nei locali di tutta la Caserma;
- che, in ragione delle sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile provvedere al ripristino del gruppo frigo presso la Caserma Dionisi;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta SACCIR Energy Services i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 18 settembre 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA