



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI URGENZA

In data odierna il personale in servizio presso gli uffici della DIGOS della Questura di Firenze ha segnalato al personale dell'Ufficio Tecnico Logistico l'interruzione dell'energia elettrica nei locali assegnati alla detta divisione.

A seguito di intervento da parte della Ditta affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, è stato rilevato la necessità di sostituire n. 5 neon guasti per evitare distacchi di corrente a causa dell'attivazione dell'interruzione differenziale (salvavita).

C O N S I D E R A T O

- Che appare urgente procedere alla sostituzione dei detti neon con dei corpi illuminanti maggiormente performanti, al fine di ripristinare le necessarie condizioni di illuminazione nei locali della DIGOS;
- Che l'intervento è improcrastinabile, in quanto le funzioni e i servizi da espletarsi nei suddetti locali sono da ritenersi essenziali e, dunque, non suscettibili di interruzione;
- Che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- Che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi lunghi, non compatibili con la prosecuzione delle attività lavorative.

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla Ditta "C.P.L. Concordia", che si è resa immediatamente disponibile alla sostituzione dell'interruttore con differenziale.

Firenze, 13 settembre 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA