



# Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

## VERBALE DI URGENZA FUNZIONALE

In occasione delle procedure di manutenzione ordinaria delle cabine di media tensione presso Palazzo Bonifacio e Caserma Fadini, eseguite rispettivamente in data 14.11.2023 e 21.11.2023, è stato riscontrato il guasto delle centraline termometriche.

### CONSIDERATO

- Che le centraline termometriche hanno la funzione di monitorare, attraverso particolari sonde e sensori, la temperatura interna dei trasformatori;
- Che un eccessivo incremento della temperatura del trasformatore di potenza potrebbe determinare sovraccarico e malfunzionamenti, mentre la rilevazione di valori critici consente di effettuare una diagnosi preventiva dell'impianto, anticipando eventuali guasti e costosi disservizi;
- Che dunque appare necessario ed urgente provvedere alla sostituzione delle centraline guaste, al fine di evitare pericolose interruzioni di pubblico servizio;
- che l'Ufficio scrivente non dispone del personale e delle risorse strumentali necessarie a tal fine;
- che l'istruttoria per l'autorizzazione, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiede tempi non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato i descritti lavori alla Ditta "C.P.L. Concordia", che si è resa immediatamente disponibile.

Firenze, 28 novembre 2023

IL QUESTORE  
Maurizio AURIEMMA