



LEGIONE CARABINIERI TOSCANA

STAZIONE BARBERINO DI MUGELLO

^^^^^^^^^^

OGGETTO: Verbale di "somma urgenza".

Il sottoscritto Mar. Magg. Francesco Fiore Comandante della Stazione Carabinieri di Barberino di Mugello, dichiara che in data 19 settembre 2023 la Ditta E.L. srl con sede a Barberino di Mugello in via Pian della Fonda nr. 34 effettuava sopralluogo presso la sala server della Stazione Carabinieri di Barberino di Mugello riscontrando un' importante infiltrazione dovuta a pedica idrica del sovrastante piatto doccia del bagno posto al 1 piano dell' immobile. Il vano servizi igienici in questione è in uso esclusivo ai due militari accasermati. In data odierna 25.10.2023 è stata nuovamente monitorata l'infiltrazione accertando che la stessa si era ulteriormente estesa con sfaldamento dell' intonaco e gocciolio. La caduta dall' alto dell' intonaco e delle piccole gocce di acqua ha interessato il sottostante server ed il suo impianto di alimentazione elettrico. La copiosa perdita idrica ha anche interessato il soffitto dell' adiacente ufficio ai militari addetti alla stazione in prossimità di cavi elettrici. Quanto constatato potrebbe compromettere l' impianto elettrico a servizio della caserma carabinieri e la funzionalità dello stesso server interessato anche dallo sfaldamento dell'intonaco e dal gocciolio. Non è possibile inibire l' utilizzo dell' unico servizio igienico a servizio dei militari accasermati per contenere l'infiltrazione e si rende pertanto indispensabile l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo per la messa in efficienza con intervento idraulico.

Pertanto, nell'immediatezza, veniva individuata la ditta la Ditta E.L. srl con sede a Barberino di Mugello in via Pian della Fonda nr. 34 disponibile ad effettuare l'intervento con immediatezza ad un costo ritenuto conveniente per l'Amministrazione e pari ad € 3180 (*Iva esclusa*) consistente in consistente in demolizione del rivestimento all' interno della doccia, demolizione piatto doccia in ceramica e box doccia, carico e trasporto in discarica, rasatura di pareti del vano doccia per permettere la posa in opera del rivestimento, fornitura e posa piatto doccia in ceramica 100X70, previa impermeabilizzazione della zona sottostante, miscelatore, saliscendi e box doccia.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, cui il presente verbale verrà trasmesso per competenza.

FIRME