



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI URGENZA FUNZIONALE

Il personale in servizio presso il Commissariato distaccato di Sesto Fiorentino ha segnalato un guasto al cancello automatico e contestuale mancanza di luce nei locali spogliatoio.

CONSIDERATO

- che la rottura del cancello bloccava l'automazione delle ante, costringendo gli operatori ad eseguire un'operazione di sblocco ogni qualvolta si rendeva necessario entrare ed uscire dal commissariato;
- che tale operazione non consente alle auto di servizio l'eventuale ingresso o uscita tempestivi in caso di emergenza;
- che il guasto al cancello ha causato l'attivazione del magnetotermico, escludendo la corrente ai locali spogliatoio;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione di lavori predetti;
- che l'istruttoria prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi non compatibili con le sopradescritte esigenze;

questo Ufficio ha affidato in data odierna alla ditta CPL Concordia, con sede in Modena, Via Grandi 39, i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 20 gennaio 2023

IL QUESTORE

Maurizio AURIEMMA