



# LEGIONE CARABINIERI "TOSCANA"

## Stazione di Vinci

OGGETTO: verbale di "somma urgenza".

---

Il sottoscritto Maresciallo Capo GIULIANO Antonino, Comandante della Stazione Carabinieri di Vinci, dichiara che alle ore 11:00 del 13/09/2024, all'interno dell'alloggio di servizio, sito al piano primo del Comando in intestazione, devoluto sinotticamente all'incarico di "Comandante di Stazione", rilevava un malfunzionamento dei radiatori tant'è che perdevano acqua in maniera continua. Nello specifico si rappresenta che i radiatori risultano avere un malfunzionamento delle valvole di sfiato e delle guarnizioni presenti e tale inefficienza comporta l'allagamento del pavimento determinando l'insorgere di condizioni insalubri per il destinatario di tale alloggio e quindi, stante il perdurante disagio, si rende indispensabile l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo in condizioni di necessità e urgenza, stante il fatto che la procedura ordinaria e l'attesa della prescritta autorizzazione manterrebbe le condizioni insalubri per un periodo eccessivamente ampio. Pertanto, nell'immediatezza veniva individuata la ditta "TERMOIMPIANTI MICHIELI SNC" con sede a Vinci in via dei Martiri 40, partita iva 06634750480, disponibile, all'esito del sopralluogo già effettuato in data odierna, ad eseguire l'intervento con immediatezza ad un costo ritenuto conveniente per l'amministrazione pari 310,00€ (iva esclusa).

Di quanto precede, alle ore 11:30 circa, dopo che l'azienda interessata aveva comunicato la disponibilità ad eseguire l'intervento richiesto, è stata data comunicazione al Cap. Angelo CORRENTE, Comandante della Compagnia di Empoli.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, cui il presente verbale verrà trasmesso per competenza.