



Prefettura Ufficio Provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza

CONSIDERATO che:

- la ditta affidataria, in regime di Convenzioni CONSIP, dei servizi di manutenzione presso il CARA di Borgo Mezzanone, con rapporto di intervento del 22 ottobre 2024, ha evidenziato che "l'impianto antincendio al servizio del CARA risulta spento e non funzionante a causa pompe di sollevamento acque in avaria e corto circuito" richiedendo, pertanto, "di intervenire con urgenza e se necessario sostituire le pompe" ;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nelle vic brevi, ha confermato tale grave problematica, segnalando l'impossibilità di rifornire le proprie autobotti in servizio presso il presidio fisso presente all'interno del CARA;
- questa Prefettura, al fine di assicurare essenziali condizioni di sicurezza agli ospiti e agli operatori all'interno del CARA, nonché agli stranieri dimoranti nel vasto insediamento spontaneo adiacente allo stesso Centro, ha richiesto alla ditta DIPERGOLA Francesco Paolo, con sede in Via Quiriti, 3, Ortanova (FG), P. IVA 00959180712, unica dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire e ad effettuare un urgente sopralluogo presso il C.A.R.A, ubicato in aperta campagna, a 16 Km di distanza dal centro urbano;

VISTO il preventivo di spesa in data 22 ottobre u.s., con cui la predetta ditta, in esito al sopralluogo effettuato con il Manutentore CONSIP, ha indicato, tra l'altro indicato i seguenti interventi da eseguire ai fini della risoluzione della criticità segnalata con il citato rapporto di intervento:

- smontaggio di due pompe dell'impianto;
- fornitura e posa in opera di due nuove pompe orizzontali bigiranti – 2 poli – ognuna di potenza pari a Kw 5,5, equivalente a 7,5 Hp;
- teleruttore comando delle pompe;
- collegamenti elettrici;
- n. 2 interruttori salvamotori di adeguata potenza;
- n. 1 pressostato simile a quello già esistente per comando gruppo pompa;
- verifiche di funzionamento e collaudo finale;

per un importo pari ad Euro 4.500,00, oltre IVA € 949,00 , per complessivi Euro 5.490,00;

CONSIDERATO che questa Prefettura, con nota n. 78450 del 25/10/2024, ha rappresentato al Ministero dell'Interno l'urgente necessità di eseguire gli interventi necessari per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto antincendio, richiedendo, nel contempo le risorse finanziarie necessarie per gli interventi in argomento, di carattere assolutamente inderogabile, attesa la prioritaria necessità di garantire essenziali condizioni di sicurezza agli ospiti e agli operatori del centro, nonché agli stranieri dimoranti nell'adiacente insediamento spontaneo, peraltro periodicamente interessato da incendi anche di vasta portata;

DATO ATTO che con la predetta nota, atteso il carattere inderogabile degli interventi, è stata rappresentata la necessità di eseguire gli interventi in argomento nelle more della ricezione del relativo accreditamento fondi;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VERIFICATO che non è sottoscrivibile una convenzione per la tipologia del servizio/fornitura di interesse stipulata da Consip o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali questa stazione appaltante è obbligata ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

DATO ATTO che, per il presente affidamento, essendo d'importo inferiore ad € 5.000,00 può derogarsi all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del D. L.gs.36/2023;

DATO ATTO che l'operatore individuato è specializzato anche nell'impiantistica elettrica ed elettrotecnica;

VERIFICATA, con riferimento alla predetta Ditta la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, che si rileva dal DURC online valido sino al 15 novembre 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento dell'intervento in questione;

RILEVATA la presenza, sul portale www.acquistinretepa.it, nel bando MEPA Lavori "OG 11 Impianti tecnologici", Codice CPV45259000-7, compatibile al soddisfacimento della citata esigenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MEPA, da inoltrare a DIPERGOLA Francesco Paolo, con sede in Via Quiriti, 3, Ortanova (FG), P. IVA 00959180712, dichiaratasi disponibile ad effettuare il servizio in argomento, sul sito www.acquistinretepa.it - Mercato Elettronico della P.A, per l'affidamento del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto antincendio presso il CARA di Borgo Mezzanone;

ACCERTATO che per il presente appalto non sussiste l'obbligo, ex art. 26, c. 3bis del D. L.gs 81/20028, di redazione del DUVRI atteso che gli interventi in argomento, come riportato nel citato preventivo, necessitano di meno di cinque giorni uomo;

RITENUTO, altresì, di dover fissare una base d'asta di Euro 4.500,00, IVA esclusa comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale;

VISTI gli artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono richiamati per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



Prefettura Ufficio Vicario Terribile del Governatore

- 1) di autorizzare l'Ufficio Contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuali e servizi generali ad avviare una Trattativa Diretta a sul Mercato Elettronico della P.A. con DIPERGOLA Francesco Paolo, con sede in Via Quiriti, 3, Ortanova (Fg), P. IVA 00959180712, per l'affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lettera b), D. Lgs. n. 36/2023 - del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto antincendio per mezzo dell'esecuzione degli interventi di seguito elencati:
 - smontaggio di due pompe dell'impianto;
 - fornitura e posa in opera di due nuove pompe orizzontali bigiranti - 2 poli - ognuna di potenza pari a Kw 5,5, equivalente a 7,5 Hp;
 - teleruttore comando delle pompe;
 - collegamenti elettrici;
 - n. 2 interruttori salvamotori di adeguata potenza;
 - n. 1 pressostato simile a quello già esistente per comando gruppo pompa;
 - verifiche di funzionamento e collaudo finale;
- 2) la prestazione dovrà essere effettuata **A VISTA**, a norma di legge e a regola d'arte, secondo le indicazioni che saranno fornite dai referenti dell'Amministrazione;
- 3) di prevedere quale base d'asta l'importo di euro 4.500,00, oltre IVA pari ad euro 949,00, per complessivi euro 5.490,00, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale;
- 4) di nominare quale RUP, ai sensi del comma 1, art. 15 del D.lgs n. 36/2023, la dott.ssa Mirella Abate, funzionario, che avrà cura di assicurare anche la regolare custodia degli atti e l'espletamento dei prescritti adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D. L. gs. n. 33/2013, anche tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- 5) di approvare le condizioni particolari di contratto redatte dal citato RUP, concernenti le modalità di espletamento del servizio;
- 6) di nominare quale Direttore dell' Esecuzione del servizio, ai sensi del c. 4 dell'art. 15 del citato decreto legislativo, il Dirigente pro tempore dell'Area IV che avrà, altresì, cura di attestare la regolare esecuzione del servizio, avvalendosi della supervisione e vigilanza sull'intervento da parte del Manutentore CONSIP;
- 7) il pagamento, previa acquisizione della documentazione di rito, sarà effettuato con modalità elettronica, mediante accredito a 30 giorni - sul numero di conto corrente dedicato comunicato - dalla data di ricezione della regolare esecuzione del servizio affidato;
- 8) la fattura in formato elettronico dovrà essere trasmessa alla Prefettura - UTG di Foggia, Corso Garibaldi, 56 - 71121 Foggia, C.F. 80001900713 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: NR18BB, dovrà riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" - art 17 ter del DPR 633/1972 e dovrà essere indicato il codice CIG;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente decisione di contrarre nella pertinente sezione di amministrazione trasparente;
- 10) di disporre la tempestiva trasmissione del presente atto ai sensi dell'art. 28 del Codice dei contratti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del Codice dei contratti.

Foggia, data e numero del protocollo informatico

RUP: Mirella Abate

Mirella Abate
MA

IL VICEPREFETTO VICARIO
Grandolfo