



Top Event	Scenario	12,5 kW/m2	7 kW/m2	5 kW/m2	3 kW/m2
TOP 6	Jet fire Rottura tubazione di endogas	s.n.r.	s.n.r.	4 m	5 m

s.n.r. = soglia non raggiunta

PLANIMETRIA GENERALE

Stabilimento  
Sulmona

Divisione

Sottile Design

Titolo

N. disegno

Tavola

Top event 6 - Rottura tubazione di endogas - Jet Fire

Data

07/2022

Progetto del sistema di sospensione della luce  
Data di redazione del progetto in pdf  
Data di approvazione del progetto in pdf  
Data di approvazione del progetto in pdf

MARELLI

SUSPENSION SYSTEMS ITALY SPA

SULMONA PLANT