



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

PREMESSO

che in data 26.06.2023 la ditta incaricata della manutenzione dell'impianto bivalente chiller marca YORK che genera il condizionamento ed il riscaldamento dell'edificio che ospita la Questura ha effettuato un intervento di ricerca perdita gas refrigerante constatando che la causa della perdita è da attribuire alle valvole di sicurezza, di difficile reperibilità;

PRESO ATTO

che tale guasto rende il dispositivo parzialmente funzionante e non in grado di soddisfare la richiesta dell'edificio a cui è collegato;

CONSIDERATO

che l'apparato è l'unico in grado di fornire il servizio di raffreddamento dell'edificio e che attualmente sta lavorando in condizione di sovraccarico;

RICONOSCIUTA

la necessità urgente ed indifferibile di provvedere alla ricerca del guasto e alla successiva riparazione, per evitare il degradamento dell'apparato e il conseguente eccessivo consumo di energia elettrica;

DICHIARA

- A) che i lavori consistenti nelle operazioni di sostituzione delle n.4 valvole di sicurezza con successiva pressatura e ricarica gas refrigerante del chiller marca "york" a servizio dello stabile che ospita la Questura, così come descritto nel preventivo prot.63224 del 09.12.2023 per l'importo di € 1.500.00 + Iva. prodotto dalla ditta "2M SERVICE" di La Spezia, saranno affidati alla medesima Ditta che li eseguirà nel più breve tempo possibile;
- B) che la fattura sarà liquidata dalla Prefettura della Spezia - U.T.G. in un'unica soluzione, previo inoltro della stessa in formato elettronico e intestata alla Prefettura della Spezia - U.T.G., Via Vittorio Veneto n. 2, 19124 La Spezia (SP) - Partita Iva 80005150117 - c.u.u. F85TQW.

La Spezia, li 08.12.2023

IL QUESTORE
Fredella



INSTALLAZIONI, RIPARAZIONI

ED ASSISTENZA TECNICA

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

MANUTENZIONI PREVENTIVE

Questura della Spezia

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale
Prot.: 0083224 del 09/12/2023 Entrata: Ccd. Amm. in_1



Spett.le
Prefettura Ufficio Territoriale del
Via Vittorio Veneto 2
19124 La Spezia SP

La Spezia 06/12/2023

.Consuntivo Nr. 1887-2023

Alla cortese att.ne del Vs Egr. Sig. Sbernadori Fulvio

Rif. Palazzo della Questura di La Spezia (SP)

Oggetto : Consuntivo di spesa per operazioni di manutenzione straordinaria.

Intervento Nr. del	Commessa Nr. del	Descrizione Intervento	Importo
--------------------	------------------	------------------------	---------

AM 11972 05/12/2023	13496 30/11/2023	Assistenza tecnica per la riparazione del refrigeratore d'acqua marca York ed in modo particolare:	
---------------------	------------------	--	--

- Sostituzione di nr. 4 valvole di sicurezza
- Pressatura e ricerca perdite
- Pratica del vuoto
- Carica gas refrigerante R410A
- Prove di funzionamento finali

Prestazioni del 01/12:

Ore 5 (2,5 + 2,5) x € 36,00 € 180,00

Prestazioni del 05/12:

Ore 12 (6 + 6) x € 36,00 € 432,00

Materiali impiegati:

Nr. 4 valvole di sicurezza € 200,00

Q.b. azoto anidro € 72,50

Gas R 410A Kg. 11 x € 56,00 € 616,00

Totale consuntivo € 1.500,50 +I.V.A.
(Split Payment)

Per quanto sopra descritto, restiamo in attesa di Vs. ordinativo alla fatturazione.

Distinti Saluti.

L'Amministratore
Mario Daveti