



Questura della Spezia

UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE
3°SEZIONE - ADEMPIMENTI TECNICI - ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE

Prot. n. ^N277 CAT. B-1 / 77

La Spezia, 27 dicembre 2022

Oggetto: Questura della Spezia. - Richiesta Somma Urgenza -
Ripristino perdita idrica dal soffitto della stanza n.316 della Sezione PASI.

ALLA PREFETTURA - UTG -
UFFICIO CONTABILITA' ,GESTIONE FINANZIARIA,
ATTIVITA' CONTRATTUALI E SERVIZI GENERALI
C.A. Dott.ssa Bernardini Antonella
Email Pec: protocollo.prefsp@pec.interno.it

LA SPEZIA

In data 23.12.c.a. si è riscontrata una perdita di acqua dalle tubature soprastanti la stanza n.316 della Sezione Pasi.

Da una verifica è stato accertato che la fuoriuscita di acqua proviene dalle condotte in ferro che servono il soprastante fancoil, in quanto risultano gravemente corrose dalla ruggine.

Per quanto sopra si è ritenuto necessario provvedere in somma urgenza all'eliminazione della perdita idrica contattando la ditta EDILIMPIANTI SRL di Luni (la Spezia) che ha risolto la criticità nel pomeriggio della medesima giornata.

Si allega il verbale di Somma Urgenza e il consuntivo munito del visto di congruità prezzi.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL QUESTORE
Fredella

Questura della Spezia - U.T.L.P.
3°SEZIONE - ADEMPIMENTI TECNICI -
ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE
Sov. Sbernardori F. Tel:0187.567517
Cell:3294147207
Pec: utl.quest.sp@pecps.poliziadistato.it



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

PREMESSO

che in data 23 dicembre c.a. si è verificata una perdita idrica delle tubature in ferro che sovrastano la stanza n. 316 della Divisione P.A.S.I.;

PRESO ATTO

che effettivamente la suddetta perdita riversa acqua calda nell'Ufficio Passaporti in quanto la tubazione risulta vetusta e corrosa dalla ruggine ed è attualmente forata;

CONSIDERATO

che l'acqua che fuoriesce si deposita sui pannelli del controsoffitto, appesantendo la struttura, e poi si riversa sul sottostante Ufficio e conseguenzialmente sul pavimento flottante;

RICONOSCIUTA

la necessità urgente di provvedere alla risoluzione della problematica sostituendo il tratto di tubatura ammalorato, installando delle nuove valvole di sicurezza e ripristinando i previsti criteri di sicurezza sui luoghi di lavoro e di risparmio energetico, evitando un aggravamento e deterioramento delle strutture interessate dal danno;

DICHIARA

- A) che i lavori consistenti nell'intervento di fornitura e posa in opera di due tratti di tubazione in ferro zincato da 1/2" con valvole e tubi in multistrato è stata affidata alla ditta EDILIMPIANTI SRL, sita in Luni, Via Isola Alta n.125, Luni (SP) che si impegna ad eseguirli nel più breve tempo possibile, per un importo totale di **€ 550,00+ iva**;
- B) che la fattura sarà pagata dalla Prefettura della Spezia in un'unica rata, previa presentazione della stessa in formato elettronico intestata alla Prefettura della Spezia – Via Veneto 1 - Partita Iva 80005150117 - c.u.u. F85TQW - .

La Spezia, 27.12.2022

IL QUESTORE
Fredella

