

# IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

#### **PREMESSO**

che nella sala dedicata al fotosegnalamento presso lo sportello al pubblico dell'Ufficio Immigrazione, è presente una linea elettrica con una presa non idonea alle apparecchiature utilizzate per il predetto servizio;

## **PRESO ATTO**

che l'attuale linea elettrica dove si collegano le apparecchiature necessarie alle attività dell'Ufficio, risulta inidonea, perché è collegata all'impianto elettrico temporizzato dell'adiacente fan-coil e risulta non conforme sotto il profilo elettrico;

#### **CONSIDERATO**

che a causa di questa anomalia di collegamento occorre posticipare/anticipare lo spegnimento/accensione di tutti i Fan-coil dello stabile dove ha sede la Questura con notevole aggravio sui consumi elettrici;

#### **RICONOSCIUTA**

la necessità urgente e indifferibile di provvedere alla modifica dell'impianto elettrico per poter permettere il regolare svolgimento delle attività di Ufficio senza gravare pesantemente sui consumi elettrici di tutto lo stabile, così come disposto dalle ultime indicazioni *ENEA* per l'attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi;

### **DICHIARA**

- A) che i lavori consistenti nelle operazioni di cui al preventivo n.1323.1\_RF-PS del 16.02.2023, per l'importo di totale di € 190,04 + Iva, prodotto dalla ditta "S.EL. servizi tecnologici srl" " di Vezzano Ligure, che contempla la realizzazione di una linea elettrica dedicata alla stanza fotosegnalamento dello sportello al pubblico, saranno affidati alla medesima Ditta che eseguirà nel più breve tempo possibile;
- B) che la fattura sarà liquidata dalla Prefettura della Spezia U.T.G. in un'unica soluzione, previo inoltro della stessa in formato elettronico e intestata alla Prefettura della Spezia U.T.G., Via Vittorio Veneto n. 2, 19124 La Spezia (SP) Partita Iva 80005150117 c.u.u. F85TQW.

La Spezia, lì 17.02.2023

