

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Proa
Protezione di base con estintori	Si	25	100
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte	Si	50	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte	Si	100	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)	No	125	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)	No	150	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso	No	175	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso	No	200	
Impianto IRAI	No	15/30	

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Prop
Compartimentazione tra aree operative al chiuso	Si	100	100
Distanze di separazione tra aree operative all'aperto almeno pari a 20 metri o aree operative all'aperto separate con muri tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti con il carico di incendio specifico qf	No	100	
Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi	No	50	
Vasche di raccolta delle acque di spegnimento	No	30	

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Sec
Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a 2,5 metri	Si	10	45
Videosorveglianza perimetrale	Si	15	
Sistema di controllo degli accessi	Si	20	
Sistema di controllo degli accessi collegato a personale di reperibilità	No	25	

Fattore $FD_i$	Presente [Si/No]	Punteggio	FD
Impianto posto all'interno di aree del PRG di cat. A, B o C	No	50	55
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. F	Si	30	
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E	Si	25	
Impianto situato a meno di 500 metri da pozzi, corsi e specchi d'acqua	No	20	
Impianto situato a meno di 200 metri da autostrade	No	20	
Impianto situato a meno di 10 chilometri da aeroporti	No	20	

Indice/Fattore	Valore	IR
$P_r$	1500	1210
$P_t$	50	
FC	395	
FD	55	

Luogo e data

Casorate Primo, 03/12/2021

Tecnico Abilitato

