



LEGENDA

CONSEGUENZE INCIDENTALI
TOP R01.4 direzione ovest (FLASH FIRE)

	ZONA DI SICURO IMPATTO	49m
	ZONA DI DANNO	105m
	ZONA DI ATTENZIONE	210m
	CENTRO TOP	
	CONFINI IMPIANTO	

-	00	maggio 2023	EMISSIONE	EIDOS	EIDOS	EIDOS	EIDOS	ENI R&M
Stato Validità	Numero Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Approvaz. Contractor	Approvaz. Company
Indice Revisioni								
Company			Nome Progetto			Documento N.		
Eni S.p.A.			PIANO EMERGENZA ESTERNO 2023			---		
Contractor			Codice Contrattista			Commissa N.		
RTI PROGER SPA - DEKRA ITALIA SRL - EIDOS SRL			531283			---		
			Contratto N.			2500033624		
Nome		Località		Scala		Fg. di Fg.		
DEPOSITO DI ORTONA		ORTONA (CH)		1:1000		1 / 1		
Titolo Documento						Sostituisce il No.		
AREA PONTILE CONSEGUENZE INCIDENTALI FLASH FIRE PER PIANO EMERGENZA ESTERNO 2023						Sostituito dal No.		
Area Impianto			Unità Impianto					
N.A.			N.A.					