



## LEGENDA

CONSEGUENZE INCIDENTALI  
TOP R01.4 direzione ovest (POOL FIRE)

	ZONA DI SICURO IMPATTO	27m
	ZONA DI DANNO	32m
	ZONA DI ATTENZIONE	42m
	CENTRO TOP	
	CONFINI IMPIANTO	

-		00	maggio 2023	EMISSIONE	EIDOS	EIDOS	EIDOS	EIDOS	ENI R&M
Stato Validità	Numero Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Approvaz. Contractor	Approvaz. Company	
Indice Revisioni									
Company				Nome Progetto			Documento N.		
Eni S.p.A.				PIANO EMERGENZA ESTERNO 2023			--		
Contractor				Codice Contrattista			Commissa N.		
RTI PROGER SPA - DEKRA ITALIA SRL - EIDOS SRL				531283			--		
				Contratto N.			2500033624		
Nome				Località			Scala		Fg. di Fg.
DEPOSITO DI ORTONA				ORTONA (CH)			1:1000		1 / 1
Titolo Documento						Sostituisce il No.			
AREA PONTILE						Sostituito dal No.			
CONSEGUENZE INCIDENTALI POOL FIRE									
PER PIANO EMERGENZA ESTERNO									
2023						Area Impianto		Unità Impianto	
						N.A.		N.A.	