



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Diaz n. 3, 64100 TERAMO, Tel. 0861/32341, Fax 0861/3234435

e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it

PEC: com.prev.teramo.@cert.vigilfuoco.it

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio**  
**- Certificato di prevenzione incendi -**

**Spett.le Ditta ITALPANNELLI S.r.l.**  
**S.P. n° 1 Bonifica del Tronto Km 13.500**  
**64010 Ancarano (TE)**  
**italpannellisrl@pec.it**

Protocollo n. ....  
Pratica n.2387

**OGGETTO: : Ditta ITALPANNELLI S.r.l., sita sulla S.P. 1 Bonifica del Tronto Km 13500 del Comune di Ancarano.**

**Stabilimenti e impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 5 Ton.**

Segnalazione Certificata n.6379 del 11/07/2019, relativa alle attività individuate ai Pt.44.3.C/10.2.C/10.2.C/49.2.B/74.2.B dell'allegato I al D.P.R.1°agosto2011/151.  
Visita tecnica di controllo. Prat. 2387.

Con riferimento all'oggetto,

Visto il progetto approvato con nota prot. n. **5287 del 04/07/2012**,

Visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica che si allega,

esaminata la documentazione alla SCIA di cui all'oggetto,

si attesta, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Sono presenti anche le seguenti attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, categoria A e B:

- (n.44.3.C):** Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
- (n.10.2.C):** Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 50 mc.
- (n.10.2.C):** Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 50 mc.
- (n.74.2.B):** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
- (n.49.2.B):** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW

Mod. visita tecnica esito positivo cat. C

L'attività avrà la seguente consistenza:

**Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio :**

- 185.000 Kg di polietilene e 300.000 Kg di poliuretano;
- N°2 serbatoi metallici interrati da 50 mc cad. per complessivi 100 mc di cui utili 37 mc cad. per complessivi 74 mc contenenti complessivamente 49,5 Ton di Pentano;
- N°9 serbatoi verticali fuori terra posti all'interno di specifico locale da 35 mc cad. per complessivi 315 mc contenenti Poliolo e n°13 serbatoi verticali fuori terra posti in apposito locale da 35 mc cad. per complessivi 455 mc di Isocianato;
- Impianto fotovoltaico installato sulla copertura da 3 MVp,
- Gas metano contenuto nelle tubazioni;

**Impianto o apparecchiature pericolose:**

- Impianto termico alimentato a gas metano a servizio dell'attività produttiva (linee di produzione) composto da n°2 bruciatori da 200 KW cad.;
- Centrale Termica alimentata gas metano da 105 Kw posta in apposito locale;
- N°1 caldaia pensile da 34 Kw alimentata a gas metano;
- N°1 scaldia acqua alimentato a gas metano da 5,2 kw posto all'esterno dell'opificio;
- Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da 250 KVA posto in apposito locale;

**Impianti di protezione attiva:**

- N°47 estintori a polvere da Kg 6 34 A 233 BC
- N°12 estintori a CO2 da Kg 5 113 B
- N°5 estintori carrellati da 50 Kg a polvere da AB1C;
- N°3 Kit completi per la produzione di schiuma ciascuno da 200 Lt di schiumogeno;
- N°1 impianto idrico antincendio composto da N°52 Idranti UNI 45 completi di corredo; N°18 idranti UNI 70 ; N°3 Attacchi Motopompa UNI VVF 70; N°1 riserva idrica da 288 mc; n°1 gruppo di pompaggio a norma UNI 12845; n°5 lame d'acqua di compartimentazione ad attivazione automatica e/o manuale;
- N°1 impianto di rilevazione e allarme fughe gas posto all'interno del box dosaggio pentano e area schiumatura;
- Impianto evacuazione fumo e calore costituito da N°110 EFC zona produzione, N°124 EFC zona magazzino1 pannelli poliuretano, N°200 EFC zona magazzino 2 pannelli di lana minerale, n° 2 EFC locale Serbatoi di Poliolo e Isocianato;
- Impianto automatico di rilevazione e allarme incendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art.6 del D.P.R. 151/2011.

Codesta Ditta è tenuta a **richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio dell'attività, entro la data del (11/07/2024), secondo le modalità riportate nell'art. 5 del citato D.P.R. 01/08/2011 n. 151.**

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
(D.C.S. Geom. Giovanni Cavallari)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Massimo BARBONI)



Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO  
Ufficio Prevenzione Incendi  
Via Diaz n. 3, 64100 TERAMO, Tel. 0861/32341, Fax 0861/3234435  
e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it  
PEC: com.prev.teramo.@cert.vigilfuoco.it

- Verbale di Sopralluogo -

Pratica di P.I. n. 23878

- Per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 151/2011 a seguito di presentazione di SCIA in data 11/7/2014 prot. n. 6378 del 11/7/2014 relativa alle attività di cui ai punti 44.3.e dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
- Per l'effettuazione di controllo ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 08/03/2006 n. 139;
- Servizio di vigilanza antincendio ai sensi dell'art. 18 D.L.vo 08/03/2006 n. 139;
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Geom. Giovanni Cavallari, in servizio presso lo scrivente Comando Provinciale Vigili del Fuoco con la qualifica di Sostituto Direttore Antincendio Capo Esperto, in data 21/2/2014 ha effettuato sopralluogo presso l'attività sita nel Comune di ARCARATO via S.P. 1 BOHIFICO, Ditta ITALPANTELLI SRL, con Sede Legale nel comune di ARCARATO (TE) via S.P. 1 BOHIFICO n. // Tel.//.

Al sopralluogo sono presenti:

Sig./sig.ra BALDASSARI QUIRINO in qualità di RESP. SICUREZZA  
Documento di identità PT AT7860285 Tel. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

- Non è presente il Titolare dell'attività.

**Esiti del Sopralluogo**

A seguito del sopralluogo condotto e vista la documentazione in atti si rileva quanto segue:

Le attività principali, ai sensi del D.P.R. 151/11, presenti sono:

(n. 44.3.e): STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE

(n. 10.2.c): DEPOSITO ISOGIATO

(n. 10.2.e): u u ROLLIOLO

(n. 44.2.b): GRUPPO ELETTROGENO

(n. 44.2.b): IMPIANTO TERMICO

- Che sono rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

- Progetto approvato prot. n. 5287 del 4/7/2012  
ovvero (per cat. A)
- Documentazione tecnica presentata prot. n.

NOTE:

Impianto fotovoltaico da 3 MWpav. posto sulle coperture

In relazione alle difformità sopra indicate, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco provvederà a comunicare all'interessato i provvedimenti che il caso richiede, finalizzate a conformare l'attività alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Eventuali prescrizioni urgenti per eliminare il pericolo immediato per le persone:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

Il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

○ dichiara spontaneamente quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- non ha nulla da dichiarare;
- richiede copia del presente verbale di visita tecnica (attività sub A e B).

Il presente verbale viene riletto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

Li, 2/12/2015

Il/i Presente/i

[Signature]

Il/i Verbalizzante/i

[Signature]