



- LEGENDA**
- IDRANTE ATTACCO UNI 45 ø 2 1/2"
 - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA Kg. 9
 - ESTINTORE PORTATILE CO DA Kg. 5
 - ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE ABC D BCE DA Kg. 50
 - STRISCE TERMOSENSIBILI
 - RILEVATORI DI FIAMMA
 - RILEVATORI GAS
 - ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.F.
 - PULSANTE ESD
 - SEGNALE VISIVO
 - SEGNALE SONORO

6	18/05/12	REVISIONE PER INGRESSO SISTEMA RECUPERO GLIOLE - EMESSE PER UNIG	MARIS	EDISON	EDISON
5	17/04/11	REVISIONE GENERALE - PASSAGGIO PER ENTI	MARIS	EDISON	EDISON
4	24/03/10	INSERITO SISTEMA SPEGNIMENTO FIACCOLA - EMESSE PER UNIG	MARIS	EDISON	EDISON
3	22/07/09	EMESSE PER UNIG	MARIS	EDISON	EDISON
2	09/06/09	EMESSE PER APPROVAZIONE	MARIS	EDISON	EDISON
1	24/09/08	EMESSE PER APPROVAZIONE	MARIS	EDISON	EDISON
0	23/09/08	EMESSE - AS-BUILT	MARIS	EDISON	EDISON
REV	DATA	DESCRIZIONE / DESCRIZIONE	REVISIONE	EDISON	EDISON

EDISON STOCCAGGIO
DISTRETTO OPERATIVO PESCARA

CENTRALE GAS DI CELLINO

PLANIMETRIA
ANTINCENDIO E SICUREZZE

SCALE: 1:200
DIS. Nr. / DWG. Nr. 1 / 1
1000-FL-0016-A0
FILE: 1000-FL-0016-A0_rev6.dwg