NORD CONVENZIONALE

NORD GEOGRAFICO

STRADA COMUNALE QUADACCIONI

FLOW LINE ø6" DA/A C.LE CELLINO

PALO TELECOM

TORRINO ENEL

CABINA M.T. /B.T.

TRASFORMATORE

GRUPPO ELETTR.

SALA QUADRI

SISTEMA COMPRESSIONE ARIA STRUMENTI AK-CL35 A/B

PALO TELECOM

INGRESSO PRINCIPALE

RACCOLTA OLI ESAUSTI

NOTA 1

SKID MISURA LIVELLO "B2"

C. TESTA POZZO CL. 35
100-DW-01

SEPARATORE 300-VA-01
(EX VS-001)

SERBATOIO CON VASCA RACCOLTA DRENAGGI

COMPRESSORE 300-KB-01

MAGAZZINO

OFFICINA

SEPARATORE 360-VA-03

AIR COOLER 360-HC-01

NUOVI PIPE RACK

INGRESSO PIAZZALE

STRADA CAMPESTRE

SOFFIONE 230-TZ-01

FLOW LINE ø 6" DA/A POZZI CL19-E CL25/CL36 LIVELLO B2

C.I.P. CL35

CANCELLO DI FUGA

FLOW LINE ø 6" DA/A POZZI CL19-E CL29/CL36 LIVELLO A

33600

23300

24300

69000

64200

NOTE:

1) BOMBOLE CO_2 SISTEMA AUTOMATICO SPEGNIMENTO TORCIA FREDDA

LEGENDA:

- PULSANTE DI EMERGENZA ESD
- PULSANTE DI EMERGENZA PSD
- E1 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA Kg. 9
- E1 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA Kg. 50
- STRISCE TERMOSENSIBILI
- RILEVATORI DI GAS
- TAPPO FUSIBILE
- RILEVATORI DI FIAMMA UV/IR
- PULSANTE ALLARME INCENDIO
- RETE TAPPI FUSIBILI
- VIA DI FUGA
- RECINZIONE IN RETE METALLICA
- TORRE FARO A DUE CORPI ILLUMINANTI
- TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA
- CASSETTA PE

REV.	DATA	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGN. DRAFT.	CONTR. CHECK.	APPROV. APPROV.
8	LUGLIO '14	EMESSO PER UNMIG -INSERIMENTO COMPRESSORE ARIA STRUMENTI- (8)	LAB	EDISON STOCCAGGIO	EDISON STOCCAGGIO
7	SETT. '12	EMESSO PER UNMIG-REVISIONATO DOVE (7)	MARIS	EDISON	EDISON
6	GIUGNO'12	EMESSO PER UNMIG-REVISIONATO DOVE (6)	MARIS	EDISON	EDISON
5	FEB. '09	INSERITO CAVI TERMOSENSIBILI LOCALE G.E.	MARIS	EDISON	EDISON
4	OTT.'08	EMESSIONE PER UNMIG	MARIS	EDISON	EDISON

EDISON STOCCAGGIO
DISTRETTO OPERATIVO PESCARA

SOSTITUISCE IL SUPERSEDES N.° 0145.01.ML.30023.A1

SOSTITUITO DAL SUPERSEDED BY N.°

RIFERIMENTO REFERENCE

UFFICIO OFFICE

CAMPO GAS DI CELLINO

AREA POZZO CELLINO 35
PLANIMETRIA
SICUREZZE E ANTINCENDIO

REVISIONE REVISION: A | SCALA SCALE: 1:200 | FOGLIO SH.: 1 | DI OF: 1

DIS. Nr. / DWG N° 1001-FL-0003-A1

FILE: 1001-FL-0003-A1_Rev.8.dwg